

m_it.DIR-SAR.REGISTRO
UFFICIALE.E.0014563.05-09-2025.h.11:10

Oggetto: QUESITO ASSOGGETTABILITA' ATTIVITA' 48.1.B DPR 151/11 - MACCHINE ELETTRICHE NON COLLEGATE ALLA RETE

Mittente: "PEC - ing. Di Gennaro" <info@pec.ingdigennaro.it>

Data: 05/09/2025, 09:13

A: dir.veneto@vigilfuoco.it, dir.abruzzo@vigilfuoco.it, dir.basilicata@vigilfuoco.it, dir.calabria@vigilfuoco.it, dir.campania@vigilfuoco.it, dir.emiliaromagna@vigilfuoco.it, dir.friuliveneziagiulia@vigilfuoco.it, dir.lazio@vigilfuoco.it, dir.liguria@vigilfuoco.it, dir.lombardia@vigilfuoco.it, dir.marche@vigilfuoco.it, dir.molise@vigilfuoco.it, dir.piemonte@vigilfuoco.it, dir.puglia@vigilfuoco.it, dir.sardegna@vigilfuoco.it, dir.sicilia@vigilfuoco.it, dir.toscana@vigilfuoco.it, dir.umbria@vigilfuoco.it

CC: info@ingdigennaro.it

Buongiorno Signori,

ai fini di omogeneità presso la Vs Regione di competenza, nell'applicazione dei Procedimenti di Prevenzione Incendi di cui DM 07/08/2012, si attende gentilmente una pronta risposta al seguente quesito:

Si chiede se le "macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativo superiore ad 1 m³" (attività 48.1.B - DPR 151/2011) così come definite al Titolo I - Capo I - Definizioni - Art. 1 - Comma a del DM 15/07/2014, NON COLLEGATE ALLA RETE di cui DM 15/07/2014 - Titolo IV "macchine elettriche non collegate alla rete", debbano essere considerate attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzioni incendi e conseguente iter procedurale di cui DM 07/08/2012(Istanza Valutazione di Progetto, SCIA, ecc.).

Tale quesito è motivato per avere risposta certa dall'Autorità Competente ai fini di consigliare opportunamente al Titolare dell'attività ed evitare, eventualmente, la conduzione di una attività non segnalata.

Nell'attesa di una pronta risposta si porgono cordiali saluti.

Ing. Di Gennaro
Professionista antincendio
VI01822I00351

cell. 335 417 148

Invio telematico ai sensi del D.M. 07/08/2012 art 10.2 e D.P.R. 445 del 28/12/2000

_____Posta Elettronica Certificata_____

Sicurezza & Prevenzione
Via Baratto, 52 - 36015 Schio (VI)
tel. 0445 531466
PI 02753970249