



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Alle Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

E, p.c All' Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

Oggetto: Quesito Assoggettabilità attività 48.1.B DPR 151/11 – Macchine elettriche non collegate alla rete.

Sono pervenute a questa Direzione Centrale richieste di chiarimento circa l'assoggettabilità alle procedure di cui al D.P.R. 151/2011 di macchine elettriche fisse non collegate alla rete.

Al riguardo, tenuto conto della specifica formulazione del punto 48 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, si ritiene che tutte le macchine elettriche fisse con presenza di quantitativi di liquidi combustibili superiore a 1 m³, anche non collegate alla rete, siano soggette alle ordinarie procedure di prevenzione incendi.

Resta inteso che, da un punto di vista tecnico, per la specifica casistica in argomento, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute al Titolo IV del decreto del 15 luglio 2014 relativo *Macchine elettriche non collegate alla rete*.

TM/gh
Firmato digitalmente
da TARQUINIA MASTROIANNI
in data 03/11/2025

IL DIRETTORE CENTRALE
(BOSCAINO)
Documento firmato digitalmente

GIAMPIETRO BOSCAINO
firmato digitalmente
10/11/2025

